

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**ОНД и ПР по Березовскому и Манскому районам**  
662521, Красноярский край, Березовский район, ул. Солнечная, 2 (т. 2-14-22)

**Предписание № 155 /1/1-3**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение**  
**«Детский сад комбинированной направленности №4» города Сосновоборска**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы  
Юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения **заместителя главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Кадерова Александра Юрьевича** № 152 от «29» марта 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 06 ” апреля 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120  
“ 07 ” апреля 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 120

(наименование органа ГПН)

Проведена **плановая выездная** проверка: **инспектором ОНД и ПР по Березовскому и Манскому районам Красноярского края старшим лейтенантом внутренней службы Каус Еленой Евгениевной.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение « Детский сад комбинированной направленности № 4» города Сосновоборска, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов 22.

Совместно: **заведующим МАДОУ «ДСКН №4» г. Сосновоборска Толстихиной Еленой Алексеевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
155/1/1-1	Внести изменения в инструкцию о мерах пожарной безопасности.	п. 2. Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительством РФ от 25.04.2012 № 390 «В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе	01.08.2016	



		отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.»	
155/1/ 1-2	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности	<i>п. 2. Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительством РФ от 25.04.2012 № 390 «В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.»</i>	01.08.2016
155/1/ 1-3	Внести изменения в декларацию пожарной безопасности.	<i>статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 пункт 7 приказа МЧС России от 24.02.2009 №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.</i>	01.08.2016

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	П Р А В И Л А противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»
2	ФЗ от 27.12.02г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
3	ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4	ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ – интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других воспитательных учреждений.
5	ГОСТ Р 12.2.143-2009 от 01.07.10 г. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные, требования и методы

